



VILODENT 98

Dr. Fodor István

Az új OTSZ
és az

új
szabvány
2011

Dr. Fodor István

28/2011 (IX.6.)BM rendelet: az új OTSZ

✓ Létesítés

✓ Felülvizsgálat

✓ Jogosítás

Behívja a szabványt.

De Melyiket????

Az érvényes nemzeti szabvány

MSZ EN 62305 : 2006, sorozat 1-4.

„van másik.....”

MSZ EN 62305 : 2011, sorozat 1, 3, 4,

3 év

28/2011 (IX.6.)BM rendelet: az új OTSZ

További előírásai :

XIV. fejezet 218 -229 §

Ahol felülírja a szabványt:

$R2 < 10^{-4}$

NORMA vagy NEM NORMA : **„ez itt a kérdés”**

Norma szerinti:

XIV. fejezet 218 §

NEM norma szerinti:

a régebbiek

Mire vonatkozik a két szabvány?

ÉPÍTMÉNY:

Épület

Műtárgy

Vonalas létesítmény.: nem

I. Létesítés

- ✓ **Előírja a kiviteli tervet**
- ✓ **Vizsgakötelezettséget ró a „SZAK” emberekre**
- ✓ **Hatályos október 6.-tól**
- ✓ **FELVONULÁSI, ÉPÍTÉSI terület !**

A létesítés szabályozása

- ✓ **Kockázati határok**
- ✓ **Norma szerinti létesítés**
- ✓ **Átalakítás, bővítés és felújítás**

RENDELTTETÉS

A jogosultság:

aki az érvényes vonatkozó műszaki követelményen alapuló, a Magyar Elektrotechnikai Egyesülettel (MEE) és az OKF-fel egyeztetett, a Magyar Mérnöki Kamara Elektrotechnikai tagozata által (MMK) akkreditált villámvédelmi létesítési tanfolyam záróvizsgáját eredményesen letette.

II. Felülvizsgálat

Kivitelezés közben (ebből lesz a baj...) majd:

Első felülvizsgálat

Időszakos

- ✓ **Norma szerinti**
- ✓ **Nem norma szerinti**
- ✓ **6 és 3 év a ciklusidő**

Minősítés

- ✓ **Szigorú dokumentálási kötelezettség !**
- ✓ **„hibaelhárítás után megfelel”**
- ✓ **„Tervezői felülvizsgálatot igényel”**

III. A jogosultság

A 225. és 226.§

**Vizsgakötelezettséget ró
a létesítés résztvevőire;**

**tanfolyami képzést és
vizsgát a felülvizsgálókra.**

Vizsga és minőség

- akkreditáció

-vizsga!

- interregnum

4 hete a helyzet...

Tekintettel arra, hogy a villámvédelemmel foglalkozó kollégáink önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe kerülnének a jogszabály által előírt akkreditálási eljárás időigényes kidolgozása miatt, az Elektrotechnikai Tagozat elnöksége úgy döntött (a MEE és az OKF egyetértésével), hogy az akkreditációs eljárás beindulásáig elfogadja a MEE, a MMK Elektrotechnikai tagozat és az OKF együttműködése nyomán 2009-ben elindított 5 elemből álló „Villámvédelem 2009” tanfolyamrendszer és vizsgáját a jogszabályban előírt vizsgaként. (www.62305.hu) Ezt a tanfolyamot közel 100 tervező és 50 felülvizsgáló végezte el eddig.

1 hete a helyzet...

A Magyar Mérnöki Kamara elnökségi határozattal fogja a kérdést rendezni, az akkreditált tanfolyamok és a vizsgáztatás beindításáig a kérelmező tervezők részére a vizsgakötelezettség teljesítésének 2012. április 30-ig történő előírása mellett a tervezési tevékenységet lehetővé teszi. A korábban szervezett, az MSZ-EN 62305 szabványra vonatkozó tanfolyamok vizsgáinak és a folyamatban levő tanfolyamok elismerésével kapcsolatban később adunk tájékoztatást.

**A szakmának kell(ene) dönteni:
vizsga - vagy tudás ??**

Köszönöm a figyelmet!